



ITEMS FOURNIS PAR D'AUTRES

A-LE PUIITS, LA CIVETTE ET LA CHAMBRE DES MACHINES (SI APPLICABLE), DOIVENT ETRE CONFORMES A LA NORME DES APPARELS ELEVA TEURS CSA B355-00 ET AUX NORMES APPLICABLES LOCALES. LE PUIITS DOIT ETRE A L'EPREUVE DU FEU. SI EXIGE PAR LES NORMES LOCALES ET DOIT ETRE CONSTRUIT AUX DIMENSIONS FINIES INDIQUEES AVEC DES TOLERANCES DE VERTICALITE ET D'EQUERRAGE DE 1/8". LA CIVETTE DOIT ETRE ETANCHE A L'EAU ET CONFORME AUX EXIGENCES EN VIGILEUR. CES ELEMENTS DOIVENT POUVOIR SUPPORTER LES CHARGES SPECIFIEES.

B-LA CERTIFICATION DE LA CAPACITE STRUCTURALE DU BATIMENT OU DE LA STRUCTURE SUPPORTANT L'APPAREIL ELEVA TEUR. VOIR "FORCES GENEREES PAR LA PLATE-FORME".

C-L'APPAREILLAGE ET CABLAGE ELECTRIQUE. DOIVENT SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE LA SECTION 38 DU CODE CANADIEN DE L'ELECTRICITE CSA C22.1.

- 1) SECTIONNEUR A FUSIBLE AVEC CONTACT AUXILIAIRE POSITIF SUR L'ALIMENTATION PRINCIPALE
- 2) FOURNIR ECLAIRAGE DE LA PLATE-FORME ET DES PALIERS DE 100 LX MINIMUM
- 3) FOURNIR ECLAIRAGE DE LA FOSSE AVEC UN INTERRUPTEUR ET PRISE DE COURANT GFCI.
- 4) CIRCUIT DE DERIVATION ET SECTIONNEUR POUR SYSTEME OUVERTE-PORTES(APLICABLE).
- 5) CIRCUIT DE DERIVATION ET SECTIONNEUR POUR SYSTEME DE VENTILATION(SI APPLICABLE).

NOTE-AUCUN CONDUIT OU TUYAUX AUTRES QUE CEUX PERTINENTS A L'ELEVA TEUR NE SONT PERMIS DANS LE PUIITS.

DONNEES ELECTRIQUES

SOURCE ELECTRIQUE	AMPERAGE	VOLTAGE	PHASE	REQUIS
20	120	1	1	1

DONNEES HYDRAULIQUES

MOTEUR: 1.50 HP	RASTON - Ø 1 1/2" EP-PLEIN
SYSTEM MAX. PRES.: 2000 PSI	CYLINDRE Ø 2" THK 0.125"
DEBIT: 1.15 GPM	CHAÎNE # 50 QTY 2
CAP. RESERVOIR: 1.25 GAL	POULIERS: TEE 1.5 P.O., 3.00"
PIDS SUR PISTON: 2125 LBS	

DONNEES GENERALES

CAPACITE 750 LB	VITESSE: 25 P/LM DESC., 25 P/LM MONTÉE
PALIERS: 2	OUVERTURES: GAUCHE
TRAECTOIRE: 121"	PROP. DE CIVETTE: 3"

PROJECT: XXXXXXXXX

MODEL: V-1504P QTY: 1

TOLERANCES IF NOT SPECIFIED DEC: --- ANG: ---

SCALE: DRAWN BY: NO. REVISIONS DATE

MATERIAL: ABOUGHARD DATE: 31 AOUT 2005

DRAWING # REV# PAGE: 0 1/2

XXXXX-1

CHARGE STATIQUE: R1: 472 LBS R2: 260 LBS R3: 3200 LBS

INSTALLATEUR: XXXXXXXX

FORCES GENEREES PAR LA PLATE-FORME SEULEMENT

REV# PAGE: 0 1/2

TITRE: ELEVA TEUR

SERVICES INDUSTRIELS SAVARIA INC.

- SPECIFICATIONS GENERALES:
- 1) COULEUR BEIGE STANDARD, APPLICATION INTERIEURE
 - 2) OPERATION AVEC POMPE 110 VAC (110 VAC MONTÉE/1/2 VDC DESCENTE)
- VOIR PAGE 2/2

